

# АКТ

## Обследования и категорирования мест массового пребывания людей

«26» октября 2015г.

с. Меча

На основании: Постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», Постановление № 207-01-03 от 24.09.2015г. администрации Кишертского муниципального района – «Об антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории Кишертского муниципального района».

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Конопаткина Тамара Николаевна

- глава муниципального района

Члены комиссии:

Гилев Виктор Иванович

- начальник отдела безопасности и мобилизационной работы администрации муниципального района

Галкин Николай Иванович

- глава Кишертского сельского поселения

Трофимова Лариса Сергеевна

- начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и муниципального района

Безденежных Александр Николаевич

- начальник отделения МВД России по Кишертскому району

Пихтовников Александр Николаевич

- начальник ПЧ № 97 ГККУ «22 ОППС Пермского края»

Мартыновских Любовь Анатольевна

- начальник управления муниципальными учреждениями администрации Кишертского муниципального района

Стуков Дмитрий Сергеевич

- начальник 13 ОНД по Кунгурскому городскому округу, Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому муниципальным районам

- представитель УФСБ России по Пермскому краю в г. Кунгур

**Р.С. СИВИНЦЕВ**

Представитель правообладателя объекта массового пребывания людей: Сазанова Светлана Владимировна - директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мечинская начальная школа – детский сад» (далее по тексту МБОУ «Мечинская начальная школа – детский сад»).

Провели обследование объекта: Здание МБОУ «Мечинская начальная школа – детский сад».

Наименование объекта: МБОУ «Мечинская начальная школа – детский сад».

Юридический адрес объекта: 617612, Пермский край, Кишертский район, с. Меча, ул. Юбилейная, д. 28А.

Фактический адрес расположения объекта: 617612, Пермский край, Кишертский район, с. Меча, ул. Юбилейная, д. 28А.

Ф.И.О. руководителя объекта: Сазанова Светлана Владимировна – директор МБОУ «Мечинская начальная школа – детский сад».

В ходе обследования объекта установили:

1. Количество людей посещающих объект – 60.
2. Наличие документов по противодействию терроризму и экстремизму (стенды) – имеются.
3. Наличие пожарной сигнализации – имеется АПС.
4. Наличие «тревожной» кнопки, вызова сотрудника полиции – нет.
5. Наличие видеонаблюдения – нет.
6. Наличие дневной и ночной охраны – день (дежурный учитель, завхоз: пропускной режим с 8:00 до 18:00, с 18:00 до 20:00 тех. персонал), ночь (сторож с 20:00 до 9:00).
7. Освещение территории в ночное время по периметру здания – имеется.
8. Наличие ограждения территории – имеется.
9. Наличие планов эвакуации – имеются.
10. Наличие телефонов служб быстрого реагирования – имеются.

Ранее объекту МБОУ «Мечинская начальная школа – детский сад» категория не присваивалась.

из вышеперечисленного, следует установить объекту МБОУ «Мечинская начальная школа – детский сад» - третью категорию (К<sub>3</sub>)

Выводы комиссии: Запланировать установку видеонаблюдения.

Председатель:

Члены:

Т.Н.Конопаткина

В.И.Гилев

Н.И.Галкин

Л.С.Трофимова

А.Н.Безденежных

А.Н.Пихтовников

Л.А.Мартыновских

Д.С.Стуков

**Р.С. СИВИНЦЕВ**



**Оперативно-тактическая характеристика объекта**  
**Здание расположено: с. Меча, ул. Юбилейная, д.28А**  
**Характеристика: здание кирпичное двухэтажное, крыша плоская.**

№ п/п	Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта	Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
1.	Назначение здания	Школа
2.	Степень огнестойкости	2
3.	Количество находящихся людей в здании;	60
3.1.	в дневное время	60чел.
3.2.	в ночное время	1 чел.
4.	Строительные и конструктивные особенности здания:	
4.1.	этажность	2
4.2.	Общая высота, м	м.
4.3.	размеры (по техническому паспорту), м	20x5 м.
4.4.	наличие подвала	Имеется (5x10)
5.	Строительные конструкции:	
5.1.1.	Наружные стены	Предел огнестойкости 90мин, потеря несущей способности. Пожарная опасность – не пожароопасные
5.1.2.	Перегородки	Предел огнестойкости 45 мин, потеря целостности. Пожарная опасность – не пожароопасные
5.1.3.	Перекрытия	Предел огнестойкости 45 мин, потеря несущей способности. Пожарная опасность – не пожароопасные
5.1.4.	Кровля	Пожарная опасность –
5.1.5.	Лестничные клетки, кол-во	2
5.2.	Строительные материалы:	
5.2.1.	Перегородки	Горючесть – негорючие Воспламеняемость – трудновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности - не распространяющие Дымообразующая способность – с малой дымообразующей способностью Токсичность - малоопасные
5.2.2.	Перекрытия	Горючесть – негорючие Воспламеняемость – трудновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности - не распространяющие Дымообразующая способность – с малой дымообразующей способностью Токсичность - малоопасные
5.2.3.	Кровля	Горючесть – негорючие Воспламеняемость – трудновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности - не распространяющие Дымообразующая способность – с малой дымообразующей способностью Токсичность - малоопасные

6.	Предел огнестойкости и вид противопожарных преград	Стены – тип противопожарной преграды кирпичные металлокаркасные, предел огнестойкости 90 мин: Тип заполнения проемов (двери, окна) – дерево, стеклопакет. Перегородки – тип противопожарной преграды кирпич, предел огнестойкости 90мин: Тип заполнения проемов (двери) – дерево, металл. Перекрытия – тип противопожарной преграды, предел огнестойкости 90мин.
7	Пути эвакуации	Непосредственно наружу

Руководящий состав			
№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Контактный телефон
1	Директор	Сазанова Светлана Владимировна	8 34 (252)2-19-40



**АКТ**  
**обследования места массового пребывания детей**

с. Усть-Кишерть

15.07.2015г.

Обследование объекта: МБОУ «Мечинская начальная школа-детский сад»

График работы: с 8:30 до 17:30

1. Здание находится в центре населенного пункта. Адрес: 617612, с. Меча, ул. Юбилейная, 28А.
2. Здание кирпичное, 2-этажное, крыша плоская.
3. Имеется – 5 входов, в дневное время закрыты на легко открывающиеся задвижки. С 17:30 - закрыты на ключ. Двери: железные – 1 шт., деревянные - 4 шт.
4. Охраняется в дневное время – ответственная за пропускной режим, в ночное время – сторож.
5. Наличие средств связи у дежурного (сторожа) – сотовый телефон личный, стационарный телефон 8 34 (252) 2-19-40.
6. Кнопки экстренного вызова - нет
7. Данное учреждение находится на балансе УМУ, муниципальная собственность.
8. Имеется подвальное помещение (1- вход с улицы, ключ находится у кладовщика), чердачного помещения нет.
9. Имеется пожарная лестница на крышу – 1 шт.
10. Территория огорожена металлическим забором высотой 1,20м., ограждение - исправно.
11. Освещение территории в ночное время - по периметру здания.
12. На территории транспорт не находится.
13. На территории школы арендованных участков - нет.
14. Ответственный за пожарную безопасность – Сазанова Светлана Владимировна, средства ППБ (гидрант, огнетушители) - исправны
15. Директор МБОУ «Мечинская начальная школа-детский сад», сот 89519566862, стац. тел 8 34(252) 2-19-40
16. Предложения руководителю объекта по технической укреплённости и охране объекта в дневное и ночное время: на входных калитках повесить замки.

Заключение комиссии: **Объект готов к приему детей.**

Проверка проводилась комиссией в составе:

Директор школы

С.В.Сазанова

Учитель

Г.Н.Россохина.

Представитель УМУ

Н.А.Сидорова

